CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires
MONSIEUR - SYNDICAT DES EAUX DU SERTAD (qualite@sertad.fr)
MONSIEUR - SERTAD (production@sertad.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE D'AIGONDIGNE (mairie@aigondigne.fr)
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale des Deux-Sèvres
Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SERTAD

Prélèvement	**00086394**	**Commune**	**AIGONDIGNE**
Unité de gestion	0097 SERTAD	**Prélevé le :**	**jeudi 15 octobre 2026 à 09h39**
Installation	UDI 000188 LAMBON FRESSINES	**par :**	ZORHA COLAS
Point de surveillance	0000000231 MOUGON - CENTRE BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation Exacte	MAIRIE - ROBINET ÉVIER CUISINE	**Type d'eau :**	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	21,8 °C		25	
pH	7,6 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,15 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Type de l'analyse : AESU — Code SISE de l'analyse : 00086395 — Référence laboratoire : 26101308231601

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Turbidité néphélométrique	0,30 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	14,3 °f			
Titre hydrotimétrique	18,2 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	28 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	424 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	35 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,26 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	13 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L		2	

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00086394)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore libre faible.

Signé à Niort le 23 octobre 2026

Pour le Directeur Général, la Directrice Déléguée,
Direction Santé Environnement et Politique Une Seule Santé

ARS - Nouvelle Aquitaine
103 bis rue de Belleville CS 91703 BORDEAUX Cedex Tél : 09 69 37 00 33 - Mail : ars-dd79-eaux@ars.sante.fr

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **