

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT D'EAU DE LEZAY (siaep@eaudelezay.fr)  
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale  
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : LEZAY**

<b>Prélèvement</b>	<b>00080744</b>	<b>Commune</b>	<b>SAINT-COUTANT</b>
<b>Unité de gestion</b>	0070 LEZAY	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 08 février 2024 à 08h43</b>
<b>Installation</b>	CAP 000079 FONTAINE BRUNEAU SUPRA F1	<b>par :</b>	CELINE BARREAUD
<b>Point de surveillance</b>	0000000079 STATION DE POMPAGE(79)	<b>Type visite :</b>	RP
		<b>Type d'eau :</b>	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	13,2 °C			
pH	6,9 unité pH			
Conductivité à 25°C	615 µS/cm			
Oxygène dissous	9,06 mg/L			
Oxygène dissous % Saturation	88,0 %			

Type de l'analyse : RP

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701

Code SISE de l'analyse : 00080745

Référence laboratoire : 24020601093101

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>MÉTABOLITES PERTINENTS</b>				
Chlorothalonil R471811	0,33 µg/L	2		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00080744)**

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Traces de Chlorothalonil R471811.

Signé à Niort le 8 mars 2024

Pour le Directeur Général, l'Ingénieur du Génie  
Sanitaire



Véronique VANSIELEGHEM